

R O M A N I A
Județul Caras Severin
Consiliul local al Com.Slatina Timis

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici a proiectului
” Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea
Sadova Noua, și reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina-Timis, județul Caras-Severin”

Consiliul local al Comunei Slatina -Timis , județul Caras-Severin,intrunit în sesiune ordinară din data de 20.03.2020,având în vedere:

Hotărârea consiliului local nr.66 din 28.10.2016 de includere în Programul Național de Dezvoltare Rurală a acestui proiect și HCL nr.35 din 28.02.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici :

Având în vedere și prevederile art.71 din OUG nr.114 din 2018 și adresa nr.45584 din 29.03.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale, înregistrat sub nr.1587 din 01.04.2019, privind actualizarea contractelor de achiziție publică în conformitate cu prevederile legislației de mai sus.

Ținând cont și de solicitarea a SC Pavaș Grup SRLnr.163/10.03.2020,înregistrată sub nr. 989 din 11.02.2020 la nivelul UAT Slatina Timis :

Proiectul de hotărâre nr.69 /12.03.2020 și Expunerea de motive nr.68 din 12.03.2020 ale primarului comunei Slatina -Timis:

- Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Slatina - Timis, înregistrat sub nr.67 din 12.03.2020;
 - Avizul „favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
 - Ghidul Solicitantului, Submăsură 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” din sesiunea de proiecte derulată de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020;
 - Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea ”Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- În temeiul art.129 alin.1 și alin.2 lit.b;alin.4 lit.a;lit.d;art.133 alin.2 lit a;art.134;art.135;art.136;art.137;art.138;art.139;art.140;art.141;art.196 alin.1 lit.a;art.197alin.1.alin.2alin.4.alin.5;art.198;art.199 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

CONSILIUL LOCAL ADOPTA PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aproba revocarea Hotărârii Consiliului local nr.35 din 28.02.2018 de aprobare a vechilor indicatorilor tehnico-economici.

Art. 2. Se aprobă noii indicatori tehnico economici la proiectul de " Extindere retea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche in localitatea Sadova Noua. si reabilitarea statie de epurare in localitatea Slatina-Timis, judetul Caras- Severin",conform anexei nr.1 care fac parte integranta din prezenta,dupa cum urmeaza:

Indicatorii tehnico-economici ai investitiei :

Nr. crt.	Indicatori	Valoare indicatori
1	Valoarea totala a proiectului	5.648.413,00
2	Valoarea cheltuielilor de labugetul de stat	4.936.461,00
3	Valoarea cheltuielilor de la bugetul local	711.952,00


Art. 3.Primarul comunei, domnul Roma Gheorghe va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Slatina-Timis in termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Slatina -Timis și prefectului județului Caras-Severin și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a unitatii.

Prezenta hotarare a fost adoptata astfel :

- Numar total consilieri locali = 13.
- Numar consilieri prezenti = 13
- Numar voturi pentru = 13
-

PRESEDINTELE SEDINTEI
ROMA VASILE DRAGOMIR



CONTRASEMNAEZA.
SECRETAR GENERAL,
jr.B.SZUPP

Nr. 25 din 20.03.2020

Însoțit de Consiliul Local prin Hotărârea
nr. 25 din 20.03.2020 .

ANEXA LA HCL nr.25 din 20.03.2020

Indicatorii tehnici ai investiției sunt următorii :

Ținând cont și de solicitarea a SC Pavaj Grup SRL nr.163/10.03.2020, înregistrată sub nr. 989 din 11.02.2020 la nivelul UAT Slatina Timis :

Având în vedere și prevederile art.71 din OUG nr.114 din 2018 și adresa nr.45584 din 29.03.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale, înregistrat sub nr.1587 din 01.04.2019 privind actualizarea contractelor de achiziție publică în conformitate cu prevederile legislației de mai sus.

Numarul total de locuitori pe comuna deserviti de proiect - 1.991

Total agenți economici deserviti direct de investiție -53

Obiectivul.1 Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Noua

Numarul locuitorilor deserviti de proiect - 275

Agenti economici deserviti direct de investiție -16

1. FERMIERUL SADOVEAN COOPERATIVA AGRICOLA ; 2. SADOVEANA RAIN CONSTRUCT SRL. 3. PUNCT SANITAR A.D.A.M.S ; 4. CRISMAN SRL ; 5. LORY MARC SRL ; 6. BONA LINA PFA.
7. VALA MATEI - INTREPRINDERE INDIVIDUALA ; 8. GRIGOROVICI SRL ; 9. GRYGO - BADEN SRL.
10. PANFILESCU IONEL-ADRIAN - INTREPRINDERE INDIVIDUALA ; 11. PAULESCU ILIE - INTREPRINDERE INDIVIDUALA ; 12. RAIN DUMITRU - ASOCIATIE FAMILIALA ; 13. RAIN M. TRANDAFIRA - INTREPRINDERE INDIVIDUALA ; 14. RAIN TRANDAFIRA - ASOCIATIE FAMILIALA
15. STEPANESCU MAXIM - PFA ; 16. TRANDAFIRA OLIMPIA - INTREPRINDERE INDIVIDUAL

Nr. Crt.	Indicatori	Valoare indicatori
1	Rețea stradala de colectare apa uzata menajera țeavă PVC SN8 D 250 mm	1.422 ml
2	Rețea de aducțiune apa uzata menajera Sadova Noua -Sadova Veche țeavă PVC SN8 D 250 mm	3.436 ml
3	Conducta de refulare PE-ID D90 și PE-ID D75	613 ml
4	Stații de pompare	4 buc.
5	Camine de refulare pompaj	2 buc.
6	Camine de racordare , de vizitare și rupere de pantă	143 buc.
7	Racorduri până la limita proprietatii din teava PVC D160 SN8	130 buc.
8	Subtraversări drum comunal Dc18	1 buc.
9	Subtraversări drum satesc	4 buc.

Obiectivul.2 Reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina-Timis

Numarul locuitorilor deserviti de proiect - 1716

Agenti economici deserviti direct de investiție -37

1. JOSEF&CIPI MATERIALE DE CONSTRUCȚII SRL ; 2. S.V. MIRFOR SRL
- 3.PRODIMPRX SRL ; 4.BANOANE PRODCOM SRL ; 5.CRISTEA PRODIMPX SRL
- 6.CONSUMCOOP SLATINA-TIMIS ; 7.TUDOR ALIN SRL 8.M.M. NOVA GHERA SRL ; 9.BLAJ SERVIMEX SRL

10. ACD MOTOLAN SRL ;11.BLACK VAPIANO SRL; 12.MARTIN FOREST SRL
 13.R.M.M. MANUEL FOREST SRL ; 14.GEO BELCIU TRANS SRL ;15.MM FEROVIA PREST SRL
 16.GARAJUL BELGIAN SRL ;17.ANDREEA IMOBIL INVEST SRL ; 18.ILLY FORTE MARIA SRL
 19.S.T. SALTIM SLATINA TIMIS SRL ;20.ROMA MD PENSIUNE SRL
 21.DIRECT DE LA PRODUCATOR SRL ;22.AGA CALOR SRL
 23.BLANISER SRL ;24.SOLID LAUR SRL ; 25.FERMIERUL CINU CALU COPERATIVA AGRICOLA
 26.VALEA SLATINEI COPERATIVA AGRICOLA ; 27.COPERATIVA AGRICOLA SUPERDOLY AMO
 28.CASA ROMA LAC SRL ; 29.PICOLO ADRIAN SRL ; 30.BOROI VINTILA SRL
 31.IVANICI PLAST ST SRL ;32.CAFE BAR REZA SRL ; 33.HERMAN BONA SRL
 34.EMIPRO PETROSOUND SRL ; 35.ARTE IMPIANTI SRL ;36.PUIUL GUSTOS MOTOLAN SRL
 37.MISAJ ONLY FOR YOU SRL

Lucrarile propuse consta in :

1. Realizarea în paralel cu funcționarea stației actuale a unei stații de epurare noi monobloc, cu treapta de epurare biologică
2. Reabilitarea căminului de acces
3. Refacerea conectării între stația de epurare existentă și căminul de acces, respective realizarea conectării între stația de epurare nou construită și căminul de acces.
4. Reabilitarea grătarului rar, și a decantorului vertical existent în vederea folosirii lor ca system de By-pass.
5. Refacerea platformei de deshidratare namol, și refacerea conexiunii acesteia cu sistemul de evacuare ape uzate
6. Refacerea guri de evacuare existente
7. Refacerea incintei, refacerea împrejuririi
8. Asigurarea controlului automatizat a stației de epurare rezultate

DATE DE PROIECTARE STATIE DE EPURARE

Încărcările hidraulice pentru SEAU sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Populație număr echivalent: 2026

Descriere		Valori debit proiectat	U.M.
Debit zilnic mediu	$Q_{zilnic\ mediu}$	209.22	m ³ /zi
Debit zilnic maxim	$Q_{zilnic\ maxim}$	281.77	m ³ /zi
Debit orar maxim de apă uzată	$Q_{h\ maxim}$	29.34	m ³ /h

Pentru apele uzate s-au luat în considerare următoarele încărcări specifice:

Încărcări specifice:		
MTS	g/om.zi	70
CBO ₅	g/om.zi	60
N	g/om.zi	11
P	g/om.zi	4
Extractibile	g/om.zi	5

Concentrații și încărcări determinate pentru influent:

Parametru	Notatie	Incarcari	Concentratii
		kg/zi	mg/l
Consum biochimic de oxigen	CBO ₅	401.34	138.3
Materii totale în suspensie	MTS	468.23	161.4
Azot total Kjeldahl	TKN	73.58	25.4
Fosfor total	P _T	26.76	9.2
Extractibile	E _{ext}	33.44	11.5

La aceste date de proiectare se adauga **debitul de supernatant** generat în diferitele faze ale fluxului tehnologic, cu incarcările aferente.

Gradul minim de epurare proiectat:

Parametru	Concentrații maxime admisibile în apa epurată	Grad de epurare necesar
	mg/l	%
MTS	35.00	92.5
CBO ₅	25.00	93.8
N	15.00	79.6
P	2.00	92.5
Extractibile	20.00	40.2

Cerințele indicatorilor de calitate ai effluentului au fost considerate conform valorilor impuse de NTPA001/2002 respectiv NTPA 011.

Indicatorii economici ai investiției :

Nr. crt.	Indicatori	Valoare indicatori
1	Valoarea totală a proiectului	5.648.413,00 lei
2	Valoarea cheltuielilor eligibile	4.936.461,00 lei
3	Valoarea cheltuielilor din buget local	711.952,00 lei



CONTRASEMNEAZ
SECRETAR GENERAL,
jr. B. SZOPP