

**ROMANIA**  
**Judetul Caras Severin**  
**Consiliul local al Com. Slatina Timis**

**HOTĂRÂRE**

Privind aprobarea revocării HCL nr.65 din 28.10.2016 și HCL nr.66/28.10.2016 de implementare a Proiectului și aprobare a indicatorilor tehnico-economici privind "Extinde rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Noua execuție rețea de alimentare cu apă și gospodărire apă în loc Sadova Noua și reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina-Timis, prin PNDR.

**SI APROBAREA :**

Privind implementarea proiectului și documentației tehnico-economice a proiectului "Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Noua și reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina-Timis" din Comuna Slatina -Timis, jud. Caras-Severin".

Consiliul local al Comunei Slatina -Timis, județul Caras-Severin, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2017, având în vedere:

- OUG Nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală cu completările și modificările ulterioare ;
- OAP 1851 /2013 ORDIN Nr. 1.851 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală cu completările și modificările ulterioare ;
  - Proiectul de hotărâre și Expunerea de motive a primarului comunei Slatina -Timis;
  - Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Slatina - Timis, înregistrat sub nr.983 din 17.02.2017 ;
  - Avizul ,favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
  - Prevederilor art. 44, alin.(1) și alin (4) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr.28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și Ordinul nr.863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții", cu modificările și completările ulterioare;
  - Prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  - Întemeiul art.36, alin. (2), lit. „b” și alin. 4, lit. „d”, precum și ale art. 45, alin. (1), coroborate cu art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL LOCAL ADOPTA PREZENTA HOTARARE:**

**Art.1 Se aproba revocarea Hotararii Consiliului local nr.65/28.10.2016 de aprobare a implementării Proiectului "Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea**

*Sadova Veche in localitatea Sadova Noua executie retea de alimentare su apa si gospodarie apa in loc.Sadova Noua si reabilitare statie de epurare in localitatea Slatina-Timis, prin PNDR.*

**Art.2** Se aproba revocarea Hotarii Consiliului local nr.66/28.10.2016 de aprobarea Indicatorilor tehnico-economici la Proiectul mai sus enuntat

**Art.3** Se aproba implementarea proiectului "Extindere retea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche in localitatea Sadova Noua si reabilitare statie de epurare in localitatea Slatina-Timis, judetul Caras- Severin" ;,prin Programul National de Dezvoltare Locala ,denumit Proiect.

**Art. 4.** Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului :

*"Extindere retea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche in localitatea Sadova Noua si reabilitare statie de epurare in localitatea Slatina-Timis, judetul Caras- Severin" ;*

**Art. 5.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, cuprinși în Anexa 1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 6.** Primarul comunei, domnul Roma Gheorghe va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate

**Art. 7.** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Slatina-Timis in termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Slatina –Timis și prefectului județului Caras-Severin și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a unitatii.


Prezenta hotarare a fost adoptata astfel:

Nr. Consilieri alesi ai Comunei Slatina Timis = 13

Nr. Consilieri Prezenti in cadrul sedintei = 13

VOTURI Pentru = 13

PRESEDINTELE SEDINTEI  
Cons. V.DRAGONI



CONTRASEMNAEZA  
SECRETAR,  
jr.B.SZUPP

Nr. 14 .din .24.02.2017

Însoșit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. .14 din 24.02.2017.

ANEXA1 LA HCL nr .14 din .24.02.2017

**Indicatorii tehnici ai investiției sunt următorii :**

Numarul total de locuitori pe comună deserviti de proiect - 1.991  
Total agentie economică deserviti direct de investiție -53

**Obiectivul Extinderea rețelei de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Noua**

Numarul locuitorilor deserviti de proiect - 275

Agentie economică deserviti direct de investiție -16

1. FERMIERUL SADOVEAN COOPERATIVA AGRICOLA ; 2. SADOVEANA RAIN CONSTRUCT SRL.
3. PUNCT SANITAR A.D.A.M.S ; 4. CRISMAN SRL ; 5. LORY MARC SRL ; 6. BONA LINA PFA.
7. VALA MATEI - INTREPRINDERE INDIVIDUALA ; 8. GRIGOROVICI SRL ; 9. GRYGO - BADEN SRL.
10. PANFILESCU IONEL-ADRIAN - INTREPRINDERE INDIVIDUALA ; 11. PAULESCU ILIE - INTREPRINDERE INDIVIDUALA ; 12. RAIN DUMITRU - ASOCIATIE FAMILIALA ; 13. RAIN M. TRANDAFIRA - INTREPRINDERE INDIVIDUALA ; 14. RAIN TRANDAFIRA - ASOCIATIE FAMILIALA
15. STEPANESCU MAXIM - PFA ; 16. TRANDAFIRA OLIMPIA - INTREPRINDERE INDIVIDUAL

Nr. Crt.	Indicatori	Valoare indicatori
1	Retea strada de colectare apă uzată menajeră țevă PVC SN8 D 250 mm	1.422 ml
2	Retea de aducțiune apă uzată menajeră Sadova Noua - Sadova Veche țevă PVC SN8 D 250 mm	3.436 ml

3	Conducta de refulare PE-ID D90 si PE-ID D75	613 ml
4	Statii de pompare	4 buc.
5	Camine de refulare pompaj	2 buc.
6	Camine de racordare , de vizitare și rupere de pantă	143 buc.
7	Racorduri până la limită proprietății din teava PVC D160 SN8	130 buc.
8	Subtraversari drum comunal Dc18	1 buc.
9	Subtraversari drum satesc	4 buc.

### **Obiectivul Reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina-Timis**

**Numarul locuitorilor deserviti de proiect - 1716**

**Agentie economică deserviti direct de investitie -37**

1. JOSEF&CIPI MATERIALE DE CONSTRUCȚII SRL ;2. S.V. MIRFOR SRL
- 3.PRODIMPRX SRL ;4.BANOANE PRODCOM SRL ;5.CRISTEA PRODIMPEX SRL
- 6.CONSUMCOOP SLATINA-TIMIS ;7.TUDOR ALIN SRL 8.M.M. NOVA GHERA SRL ;9.BLAJ SERVIMEX SRL
10. ACD MOTOLAN SRL ;11.BLACK VAPIANO SRL; 12.MARTIN FOREST SRL
- 13.R.M.M. MANUEL FOREST SRL ; 14.GEO BELCIU TRANS SRL ;15.MM FEROVIA PREST SRL
- 16.GARAJUL BELGIAN SRL ;17.ANDREEA IMOBIL INVEST SRL ; 18.ILLY FORTE MARIA SRL
- 19.S.T. SALTIM SLATINA TIMIS SRL ;20.ROMA MD PENSIUNE SRL
- 21.DIRECT DE LA PRODUCATOR SRL ;22.AGA CALOR SRL
- 23.BLANISER SRL ;24.SOLID LAUR SRL ; 25.FERMIERUL CINU CALU COPERATIVA AGRICOLA
- 26.VALEA SLATINEI COPERATIVA AGRICOLA ; 27.COPERATIVA AGRICOLA SUPERDOLY AMO
- 28.CASA ROMA LAC SRL ; 29.PICOLO ADRIAN SRL ; 30.BOROI VINTILA SRL
- 31.IVANICI PLAST ST SRL ;32.CAFE BAR REZA SRL ; 33.HERMAN BONA SRL
- 34.EMIPRO PETROSOUND SRL ; 35.ARTE IMPIANTI SRL ;36.PUIUL GUSTOS MOTOLAN SRL
- 37.MISAJ ONLY FOR YOU SRL

**Lucrarile propuse consta in :**

1. Realizarea în paralel cu funcționarea stației actuale a unei stații de epurare în monobloc, cu treapta de epurare biologică
2. Reabilitare a căminului de acces
3. Refacerea conectării între stația de epurare existentă și căminul de acces, respective realizarea conectării între stația de epurare nou construită și căminul de acces.
4. Reabilitare a grătarului iar, și a decantorului vertical existent în vederea folosirii lor ca sistem de By-pass.
5. Refacerea platformei de deshidratare a nămolului, și refacerea conexiunii acesteia cu sistemul de evacuare ape uzate
6. Refacerea gării de evacuare existente
7. Refacerea incintei, refacerea împrejmuirii
8. Asigurarea controlului automatizat a stației de epurare rezultate

### **DATE DE PROIECTARE STAȚIE DE EPURARE**

Încărcările hidraulice pentru SEAU sunt prezentate în tabelul de mai jos:

**Populația echivalentă: 2026**

Descriere		Valori debit proiectat	U.M.
Debit zilnic mediu	$Q_{zilnic\ mediu}$	209.22	m <sup>3</sup> /zi

Debit zilnic maxim	$Q_{zilnic\ maxim}$	281.77	$m^3/zi$
Debit orar maxim de apă uzată	$Q_h\ maxim$	29.34	$m^3/h$

Pentru apele uzate s-au luat în considerare următoarele încărcări specifice:

<b>Încărcări specifice:</b>		
MTS	$g/om.zi$	70
$CBO_5$	$g/om.zi$	60
N	$g/om.zi$	11
P	$g/om.zi$	4
Extractibile	$g/om.zi$	5

Concentrații și încărcări determinate pentru influent:

Parametru	Notatie	Încărcari	Concentrații
		$kg/zi$	$mg/l$
Consum biochimic de oxigen	$CBO_5$	401.34	138.3
Materii totale în suspensie	MTS	468.23	161.4
Azot total Kjeldahl	TKN	73.58	25.4
Fosfor total	$P_T$	26.76	9.2
Extractibile	$E_{extr}$	33.44	11.5

La aceste date de proiectare se adaugă debitul de supernatant generat în diferitele faze ale fluxului tehnologic, cu încărcările aferente.

Gradul minim de epurare proiectat:


Parametru	Concentrații maxime admisibile în apă purată	Grad de epurare necesar
	$mg/l$	%
MTS	35,00	92,5
$CBO_5$	25,00	93,8
N	15,00	79,6
P	2,00	92,5
Extractibile	20,00	40,2

Cerințele indicatorilor de calitate a efluentului au fost considerate conform valorilor impuse de NTPA 001/2002 respectiv NTPA 011.

**Indicatori economiei investitiei :**

Nr. crt.	Indicatori	Valoare indicatori
1	Valoarea totala a proiectului	5.619.162 lei
2	Valoarea cheltuielilor de la bugetul de stat	5.148.874 lei
3	Valoarea cheltuielilor de la bugetul local	470.288 lei

PRESEDINTELE SEDINTEI  
Cons. V.DRAGOMIR



CONTRASEMNEAZA,  
SECRETAR,  
jr. B. SZUPP

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name B. Szupp mentioned in the text next to it.